



VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Reakce na dotazy uchazečů ze dne 25. a 26.8. 2022. odpověď zveřejněna dne 29.8. 2022.

Zadavatel: Obec VšeStudy
Se sídlem: VšeStudy č.p. 40, 431 11 VšeStudy
Zastoupen: Miloslavem Čermákem, starostou
IČ: 00673331
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Nové veřejné osvětlení v obci VšeStudy**

Dotaz č.1: Jaké jsou požadavky na systém LoRa a jaké prvky musí obsahovat? Tabulka výkaz výměr nezapočítává do součtů Systém LoRa, je možné opravit chybu?

Odpověď: Systém LoRa je ve VV ve dvou položkách. V položce č. 8 jsou přijímače LoRa ke každému svítidlu – celkem 11ks. V položce č. 14 je centrální vysílač – gateway/router vč. SW pro ovládání jednotlivých přijímačů VO. Obec má požadavek na SW, kde nebude nutné platit měsíční poplatky za daný počet ovládaných bodů. Celkový počet svítidel v obci bude do 50ks. Software tedy musí podporovat min. 50 přijímačů. Součástí je i ovládací server s nainstalovaným software pro systém LoRa. Vzorce v tabulce výkaz výměr byly opraveny a tabulka je zaslána současně s vysvětlujícími informacemi.

Výše uvedené informace upřesňují zadávací podmínky a tudíž zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do úterý 6.9.2022 do 15:00hod.

Ve VšeStudech dne 29.srpna 2022

Miloslav Čermák
Starosta obce
info@vsestudy.eu